

# HOJA TECNICA DE EQUIPO



## Planta eléctrica 100 KVA, T120P

kVA (kilovoltio-amperios ) / kW		113 (90)
3 fases clasificación amperios	208V	250
	240V	217
	480V	108
<b>POTENCIA CAPACIDAD - ESPERA</b>		
kVA ( kilovoltios - amperios )		100
kW (kilovatios )		80
3 clasificaciones Fase Amp	208V	278
POTENCIA CAPACIDAD - ESPERA	240V	241
	480V	120
<b>VOLTAJE</b>		
3 Fases 208, 220, 240, 416, 440, 480		Estandar
600 Voltios		Opcional
1 Fase 120, 127, 139, 240, 254, 277		Estandar
Max Motor a partir de 1	76 Hp	57 kW
SKVA		460
<b>MOTOR DIESEL</b>		
		PERKINS
Modelo	1104C-44TAG2	
Cilindraje	4	
Toma de aire (aspiración)	Turbo	
Tanque lleno (gal)	196	
Consumo combustible (gal per hr)	100% load	7.1
	75% load	5.3
	50% load	3.7
	25% load	2.8
dBA	68	
12V Bateria (CCA)	1,000	

Tel (506) 2280-6969  
 info@equirenta.com  
 www.equirenta.com  
 Facebook.com/equirenta



**ALQUILER Y VENTA DE EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION**